



WÓJT GMINY BRZOZIE

Brzozie 50, 87-313 Brzozie
woj. kujawsko-pomorskie
tel. +48 56 49 129 10
fax +48 56 49 129 11

Strona internetowa: www.brzozie.pl
e-mail: ug.brzozie@brzozie.pl

Brzozie, dnia 01.04.2022 r.

Nr postępowania: ZP.271.4.2022

Do publicznej wiadomości

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Stacja Uzdatniania Wody

Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawcy, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz., 1129), wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Zamawiający nie zamieścił w dokumentach postępowania załączników do programu funkcjonalno-użytkowego, dlatego prosimy o załączenie. Szczególnie istotne są załączniki zawierające analizę wody, szkic zagospodarowania terenu oraz wymiary w rzucie budynku (orientacyjne). Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie budynku w szkieletowej konstrukcji stalowej z przegrodami z płyty warstwowej.

Odpowiedź nr 1

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że:

- przedłużyć termin składania ofert do dnia 11.04. 2022 r do godz. 09:00.,
- załączyć załącznik zawierający analizę wody, szkic zagospodarowania terenu
- dokonać zmiany opisu przedmiotu zamówienia w rozdziale IV ust. 1 pkt 1 tiret 7 określenie proporcji rozwiązań architektonicznych oraz konstrukcji budynku stacji uzdatniania wody. Budynek powinien być w technologii tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej 150 m².

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykonanie budynku w szkieletowej konstrukcji stalowej z przegrodami z płyty warstwowej.

Budynek należy wykonać zgodnie z zapisami w PFU. Konstrukcję budynku stanowią powinny ściany dwuwarstwowe np. z bloczków z betonu komórkowego ocieplone styropianem.



Signed by /
Podpisano przez:

Danuta
Kędziorska-
Cieszyńska

Date / Data:
2022-04-01 16:14