



WÓJT GMINY BRZOSZIE

Brzozie 50, 87-313 Brzozie
woj. kujawsko-pomorskie
tel. +48 56 49 129 10
fax +48 56 49 129 11

Strona internetowa: www.brzozie.pl
e-mail: ug.brzozie@brzozie.pl

Brzozie, dnia 06.04.2022 r.

Nr postępowania: ZP.271.4.2022

Do publicznej wiadomości

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Stacja Uzdatniania Wody

Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawcy, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz., 1129), wyjaśnia:

Pytanie nr 2

1. Przedmiot zamówienia ma obejmować drogę dojazdową do SUW . Przesłany załącznik Planu Zagospodarowania Terenu nie zawiera drogi dojazdowej . Czy Zamawiający miał na myśli drogę wewnętrzną na terenie SUW , jeśli nie to prosimy o podanie parametrów drogi dojazdowej .

Odpowiedź na pytanie nr 2

Przedmiotem zamówienia jest droga dojazdowa wewnętrzna od bramy wjazdowej na SUW do nowo projektowanego budynku jak i dojazd do studni głębinowej i zbiornika wód popłucznych.

Pytanie nr 3

2. Jaki powinien być punkt pracy zestawu hydroforowego . Prosimy o podanie wydajności i wysokości podnoszenia w punkcie pracy .

Odpowiedź na pytanie nr 3

Stacja uzdatniania wody początkowo w/g projektu pracowała na 2 pompach 2,2 kW tłoczących w sieć w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na wodę w 2013 roku dołożono pompę 5,5 kW i teraz zestaw jest sterowany w układzie 3 pomp 2x 2,2kW + 5,5kW. Ciśnienie zadane to 5,80 bar.

Obecnie przewiduje się zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody do 20m³/h co będzie wiązało się z doбором nowego zestawu hydroforowego. Zgodnie z PFU dobór zestawu hydroforowego będzie

ciężył na projektancie opracowującym dokumentację projektową. Zgodnie z PFU zestaw hydroforowy powinien zapewniać dostawę wody dla celów bytowych oraz zapewniającą ilość wody dla celów przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.