



WÓJT GMINY BRZOZIE

Brzozie 50, 87-313 Brzozie
woj. kujawsko-pomorskie
tel. +48 56 49 129 10
fax +48 56 49 129 11

Strona internetowa: www.brzozie.pl
e-mail: ug.brzozie@brzozie.pl

Brzozie, dnia 03.02.2023 r.

Nr postępowania: ZP.271.1.2023

Do publicznej wiadomości

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Brzozie dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawcy, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz., 1710), wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający może udostępnić zdjęcia schodów, na których ma odbyć się montaż platformy?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający udostępni zdjęcia schodów.

Pytanie nr 2:

W opisie przedmiotu Zamówienia, punkt 2.1 znajduje się informacja, że elementy nośne mają być ocynkowane. Ponieważ ten rodzaj wykonania stosuje się w przypadku platform montowanych na zewnątrz budynku, czy Zamawiający wyraża zgodę na platformę nieocynkowaną?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na platformę nieocynkowaną.

Pytanie nr 3:

W OPZ Zamawiający wskazuje kolor standardowy szary RAL 9006. Czy Zamawiający wyraża zgodę na standardowy kolor RAL 9007 lub RAL 7035?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania koloru zbliżonego do RAL 9006 w odcieniu szarości lub srebra.

Pytanie nr 4:

Czy w zakresie obowiązków Wykonawcy jest również doprowadzenie obwodu Zasilającego do platformy? Jeśli tak to w jakiej odległości od górnego lub dolnego przystanku znajduje się najbliższa rozdzielnica elektryczna? Czy obwód zasilający może zostać doprowadzony natynkowo w plastikowych rurkach?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Doprowadzenie obwodu zasilającego do platformy należy do Wykonawcy. Najbliższa rozdzielnica elektryczna znajduje się w odległości 420 cm w linii prostej od dolnego/ początkowego przystanku. Obwód zasilający może zostać doprowadzony natynkowo w plastikowych rurkach.

Pytanie nr 5:

Po czyjej stronie jest dostarczenie protokołu budowlanego potwierdzającego, że schody nadają się do montażu platformy?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie/dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do dopuszczenia urządzenia do użytkowania uzyskany z Urzędu Dozoru Technicznego.

Pytanie nr 6:

Czy oferta ma obejmować również przeglądy konserwacyjne w okresie trwania gwarancji?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający wymaga aby w okresie trwania gwarancji były wykonywane przeglądy konserwacyjne.