

Brzozie, dnia 05.06.2019 r.

Nr postępowania: ZP.271.2.2019

Do publicznej wiadomości

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa pomostów nad jeziorami na terenie Gminy Brzozie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020” – części nr 2: Budowa pomostu rekreacyjno- wędkarskiego nad jeziorem Sosno Małe

Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawcy, działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579), wyjaśnia:

Pytanie nr 1.

Wykonawca zasugerował wykonanie pomostu z innego gatunku drewna, bardziej trwałego.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany gatunku drewna, z którego ma być wykonany pomost. Jednakże oferowany przez Wykonawcę gatunek drewna nie może być mniej trwały od gatunku drewna wskazanego w operacie wodnoprawnym.

Pytanie nr 2

Wykonawca zasugerował, że przekroje oczepów i dźwigarów są zbyt małe.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza możliwość nieznacznego zwiększenia wymiarów oczepów i dźwigarów, zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

Pytanie nr 3

Czy poręcze mają być zamontowane po obu stronach?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Tak, poręcze mają być zamontowane po obu stronach pomostu.

Pytanie nr 4

Jakie ma być mocowanie słupów poręczy?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Mocowanie słupów i poręczy ma być wykonane za pomocą śrub i gwoździ.

Pytanie nr 5

Jaka ma być długość pali?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Montaż pali okrągłego o długości:

120 cm x 2 szt.

180 cm x 2 szt.

200 cm x 2szt

230 cm x 2 szt.

280 cm x 2 szt.

310 cm x 2 szt.

320 cm x 2 szt.

350 cm x 2 szt.

380 cm x 4 szt.

400 cm x 5 szt.

ZASTĘPCA WÓJTA
Tomasz Mazutis

