

Obliczenia instalacji wentylacyjnej

nr pom.	nazwa pom.	powierzchnia [m2]	wysokość [m]	kubatura [m3]	nawiew				wywiew			
					wydatek [m3/h]	proj. wydatek [m3/h]	proj. wydatek z pozostałych pom. [m3/h]	opis	wydatek [m3/h]	proj. wydatek [m3/h]	proj. wydatek do pozostałych pom. [m3/h]	opis
1	sala - grupa "0"	45,16	3,00	135,48	285,00	285,00		nawietrzaki ściennie z grzałką elektryczną (19 dzieci x15m3/h)	285,00	70,00	215,00	-pośrednio do pom. łazienki i szatni -przewód wentylacyjny grawitacyjny
2	sala - grupa "3-5"	45,16	3,00	135,48	290,00	290,00		nawietrzaki ściennie z grzałką elektryczną (19 dzieci x15m3/h)	290,00	70,00	220,00	-pośrednio do pom. łazienki i szatni -przewód wentylacyjny grawitacyjny
3	łazienka	12,20	3,00	36,60	225,00		225,00	pośrednio z innych pomieszczeń	225,00	225,00		-wentylator kanałowy wyciągowy
4	komunikacja z szatnią	17,05	3,00	51,15	210,00		210,00	pośrednio z innych pomieszczeń	210,00	210,00		-wentylator kanałowy wyciągowy
						575,00	435,00	m3/h		575,00	435,00	m3/h
							1010,00	m3/h			1010,00	m3/h