

Nr postępowania: ZP.271.2.2021

Do publicznej wiadomości

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 080307C Mały Głębczek – Trepki na odcinku od km 0+000 do km 0+990”

Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawcy, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), wyjaśnia:

Pytanie nr 2

Wykonawca prosi o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dot. profilowania oraz zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zostało ujęte w poz. nr 13 „Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego” w ilości 458,68 m² oraz poz. nr 14 „Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm” w ilości 319,77 m³.

Pytanie nr 3

Wykonawca prosi o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dot. zabezpieczenia kabla elektroenergetycznego rurą dwudzielną.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że Zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego rurą dwudzielną, zawarte jest w Przedmiarze Robót poz. nr 4 „Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat. III. Przepust rurą dwudzielną” w ilości 19,0 m.

Pytanie nr 4

Wykonawca prosi o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dot. oczyszczenia rowu.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że Oczyszczenie rowu, zawarte jest w Przedmiarze Robót poz. nr 12 „Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm” w ilości 166,0 m.

Przedmiar Robót pozostaje bez zmian.

WÓJT
Danuta Kedziora-Cieszyńska