

KOR.0003.3.2021

Jakub Patalon
Radny Gminy Brzozie

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Interpelację z dnia 30.07.2021 r w sprawie wydzielenia z budżetu Gminy Brzozie środków na zakup agregatu prądowłórczego informuję, że zostały podjęte wszelkie kroki dotyczące analizy potrzeb oraz wstępne szacunki związane z kosztami.

Dla potrzeb zasilania awaryjnego hydroforni w Brzoziu niezbędny jest agregat o dużej mocy pozwalający na rozruch 3 pomp głębinowych o mocy 11 kW oraz pracy zestawu hydroforowego składającego się z 4 pomp 5,5kW działających na falownikach, tłoczących wodę do sieci wodociągowej oraz niezbędnych urządzeń dodatkowych takich jak pompa płuczna 5,5kW, dmuchawa 5,5kW i sprężarka 3kW. W związku z tym do prawidłowego działania urządzeń i automatyki potrzebny jest agregat o mocy około 80-100kW (w kwestii doboru konieczne jest jeszcze wykonanie dokładnych pomiarów w stacji wodociągowej, co zostało zlecone).

Szacunkowy koszt generatora oraz dostosowanie obecnego zasilania stacji wodociągowych w Brzoziu, Wielkim Leźnie i Świeciu do bezpiecznej pracy na generatorze (zainstalowanie odpowiednich urządzeń, przełączników odcinających zasilanie sieciowe) wynosi ok. 100 000 zł.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia wystarczającej ilości wody w sieci wodociągowej w sytuacjach kryzysowych, zakup takiego generatora prądu jest w pełni uzasadniony. Na najbliższej Komisji Rady Gminy Brzozie przedstawię Radzie Gminy bardziej szczegółowe informacje oraz zaproponuję możliwe kwestie finansowania. Po wstępnej analizie budżetu uważam, że ta inwestycja mogłaby być zrealizowana w bieżącym roku budżetowym.

Z wyrazami szacunku

WÓJT
Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.