



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W BRODNICY**

87-300 Brodnica, ul. Żwirki i Wigury 1 e-mail: psse.brodnica@pis.gov.pl  
www.bip02.pwisbydgoszcz.pl  
tel./ fax (56) 69 74 974, (56) 49 84 447, (56) 69 74 874

Urząd Gminy w Brzozie  
Wpłynęło dnia  
p. Karłowicki  
Zał. -01- 19  
8.33  
208  
Nr. Zał.  
[Signature]

Brodnica, dnia 17.01.2017 r.

N.HK-5210-5/363/17

**Wójt Gminy Brzozie  
87-313 Brzozie**

**OCENA OBSZAROWA  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
na terenie gminy Brzozie za rok 2016**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w oparciu o art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) i § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Brzozie za 2016 r.

Wodociąg (zaopatrywane miejscowości)	Producent	Wielkość produkcji wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (szacunkowa)	Jakość wody na koniec 2016r.	Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów na koniec 2016 r.	Prowadzone postępowanie administracyjne	Prowadzone działania naprawcze
<b>Wodociąg publiczny Brzozie</b> (Brzozie, Augustowo, Sugajno, Wielki Głębozec, Mały Głębozec)	Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne w Brzoziu” 87-313 Brzozie	431,6 m <sup>3</sup> /dobę	ok. 2,117 tys.	<i>Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>
<b>Wodociąg publiczny Wielkie Leźno</b> (Wielkie Leźno, Długi Most, Janówko, Małe Leźno, Sośno Królewskie, Szerokie, Trepki, Zembrze)	Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne w Brzoziu” 87-313 Brzozie	243,3 m <sup>3</sup> /dobę	ok. 0,854 tys.	<i>Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>
<b>Wodociąg publiczny Świecie</b> (Świecie, Jajkowo, Kuligi, Kantyła)	Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne w Brzoziu” 87-313 Brzozie	100,5 m <sup>3</sup> /dobę	ok. 0,841 tys.	<i>Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>

W ramach sprawowania nadzoru nad jakością wody do spożycia przez organy

Państwowej Inspekcji Sanitarnej były pobierane próbki wody do badań zgodnie z rocznym harmonogramem poboru próbek wody do spożycia w 2016 r. zatwierdzonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

W 2016 r. z w/w wodociągów pobrano w ramach nadzoru 15 próbek wody z punktów monitoringowych w stacjach uzdatniania wody i z sieci wodociągowych, które zostały zbadane w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w ramach monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego (3 próbki wody). Nie odnotowano próbek kwestionowanych.

Jakość wody z ww. wodociągów była właściwa, stabilna i spełniała wymagania sanitarne.

Jakość wody z ww. wodociągów była również kontrolowana przez zarządcę obiektów w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z harmonogramem badań wewnętrznych uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brodnicy. Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy) w ilości próbek i w terminach zgodnych z ww. harmonogramem.

Na terenie gminy Brzozie ujęcia wód do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia oparte były wyłącznie na wodach głębinowych. Woda wykazała obniżoną zawartość związków magnezu, ale przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie ma obowiązku jej uzupełniania do pożądanej zawartości. Stacje uzdatniania wody dysponowały jedynie filtrami zamkniętymi, dezynfekcja wody przy użyciu podchlorynu sodu stosowana była wyłącznie wtedy, gdy zachodziła taka potrzeba.

Jakość wody dostarczanej przez wodociągi publiczne na terenie gminy Brzozie była stabilna i spełniała wymagania sanitarne. Nie odnotowano skarg na jakość wody, nie było żadnego ryzyka zdrowotnego dla konsumentów.

Na podstawie przedstawionych wyników badania wody (badań nadzorowych i badań w ramach kontroli wewnętrznej) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Brzozie za rok 2016 i stwierdził, że jakość wody pochodzącej z wodociągów publicznych Brzozie, Wielkie Leżno, Świecie odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Brodnicy  
*Danuta Kowalkowska-Szramka*  
mgr biologii higienista epidemiolog

Otrzymują:

1. Adresat
2. Samorządowy Zakład Budżetowy  
„Wodociągi Gminne w Brzoziu”  
87-313 Brzozie
3. a/a